

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
25/07/17г.-24/08/17г.

Абонент: ТСН МЖД ПКА 247  
Адрес: п-рт Красной Армии д.247  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 6.00 °С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00154914      ВВОД 1      СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3      БД 1      ФТ=0      ТЗ=2      КС=0x7E1F      ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС	Н.С.									
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	
25/07/17	70.10	63.87	6.23	744.41	728.22	742.36	728.22	0.00	4.540	24	0										
26/07/17	69.29	62.58	6.71	650.65	636.47	648.00	636.47	0.00	4.275	24	0										
27/07/17	69.92	63.87	6.05	690.18	675.21	688.28	675.21	0.00	4.090	24	0										
28/07/17	71.83	66.07	5.76	719.10	702.78	717.29	702.78	0.00	4.054	24	0										
29/07/17	72.15	66.22	5.93	658.93	643.83	657.16	643.83	0.00	3.818	24	0										
30/07/17	72.93	67.62	5.31	709.77	686.16	708.06	686.16	0.00	3.687	24	0										
31/07/17	69.38	62.76	6.62	600.95	587.91	598.74	587.91	0.00	3.897	24	0										
01/08/17	69.10	61.96	7.14	579.17	566.87	577.22	566.87	0.00	4.049	24	0										
02/08/17	69.54	63.80	5.74	692.79	677.78	690.71	677.78	0.00	3.886	24	0										
03/08/17	70.77	62.94	5.83	701.93	686.90	699.58	686.90	0.00	4.001	24	0										
04/08/17	67.92	60.74	7.18	588.27	576.05	586.05	576.05	0.00	4.131	24	0										
05/08/17	67.54	60.91	6.63	642.17	628.72	639.49	628.72	0.00	4.173	24	0										
06/08/17	67.99	60.75	7.24	633.93	620.53	631.16	620.53	0.00	4.489	24	0										
07/08/17	68.11	61.61	6.50	682.91	668.49	680.26	668.49	0.00	4.343	24	0										
08/08/17	69.00	62.60	6.40	707.33	692.08	704.64	692.08	0.00	4.432	24	0										
09/08/17	69.17	63.03	6.14	679.56	664.76	676.95	664.76	0.00	4.084	24	0										
10/08/17	67.91	62.08	5.83	622.68	609.53	620.33	609.53	0.00	3.558	24	0										
11/08/17	68.11	62.43	5.68	764.26	748.09	761.49	748.09	0.00	4.243	24	0										
12/08/17	69.07	63.15	5.92	772.21	755.47	769.38	755.47	0.00	4.477	24	0										
13/08/17	69.51	65.01	4.50	813.36	795.44	810.83	795.44	0.00	3.586	24	0										
14/08/17	68.73	63.06	5.67	738.06	722.27	735.60	722.27	0.00	4.089	24	0										
15/08/17	68.42	62.01	6.41	694.43	679.75	691.94	679.75	0.00	4.355	24	0										
16/08/17	67.66	61.03	6.63	657.99	644.38	655.66	644.38	0.00	4.269	24	0										
17/08/17	69.19	63.07	6.12	766.13	749.82	763.90	749.82	0.00	4.591	24	0										
18/08/17	68.83	62.54	6.29	707.63	692.59	705.39	692.59	0.00	4.357	24	0										
19/08/17	70.00	64.22	5.78	799.41	781.86	796.96	781.86	0.00	4.515	24	0										
20/08/17	70.50	64.46	6.04	778.52	761.21	776.03	761.21	0.00	4.604	24	0										
21/08/17	70.08	64.44	5.64	799.76	782.10	797.26	782.10	0.00	4.416	24	0										
22/08/17	67.29	60.65	6.64	648.73	635.43	646.40	635.43	0.00	4.223	24	0										
23/08/17	66.92	60.15	6.77	621.56	608.90	619.17	608.90	0.00	4.124	24	0										
24/08/17	66.64	59.41	7.23	600.03	587.95	597.76	587.95	0.00	4.249	24	0										
Итого:				21466.	21004.5	21394.	21004.5	0.00	129.605	744	0										
Средние:	69.08	62.87	6.21																		

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/07/17 24:00	969659.71	929261.65	450229.54	429115.67	422600.60	17838.312	46330	3051
24/08/17 24:00	991126.52	950266.20	471623.59	450120.22	422600.60	17967.917	47074	3051
Итого:	21466.81	21004.55	21394.05	21004.55	0.00	129.605	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 50135ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

